

NR 626348-N-2017

Skarszewy, 19.12.2017 r.

DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

NR 626348-N-2017

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579.t.j. z dnia 24.08.2017 r.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 z dnia 18.12.2017 r.

Branża Energetyczna strona 4. Wymienione jest iż sterownik ma zapamiętywać ostate 999 istotnych zdarzeń zaistniałych na obiekcie: Czy preferują Państwo określony typ sterownika? lub całej szafy sterowniczej? Jeśli tak to proszę podać producenta sterownika i/lub dostawcy sterowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.12.2017 r.

Zamawiający nie ma żadnych preferencji co do dostawcy systemu sterowania. System ma spełniać wymagania określone dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2 z dnia 18.12.2017 r.


Przepompownie ścieków i przewody tłoczne strona 8. Wymienione jest iż monitoring do jakiego trzeba się włączyć nosi nazwę Hydronet. Proszę o podanie nazwy dostawcy systemu monitoringu.

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 18.12.2017 r.

Należy zastosować się do zapisów pkt. 5.5 części opisowej dokumentacji technicznej. Należy zastosować sterowniki, które będą współpracowały z istniejącym systemem.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom wyjaśnienia nie wprowadzają zmian do opisu przedmiotu zamówienia i nie są tym samym podstawą do zmiany terminu składania ofert.

Prezes Zarządu

Małgorzata Gruchala